

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO SECTOR EL CASTILLO - CUZCO</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF – ATF – O -005 - 2020</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	EL PROYECTO DE ACUEDUCTO COMPRENDIO LA EJECUCIÓN DE 18.697 METROS DE LONGITUD, EN TUBERÍA PVC DE DIÁMETRO 2 ½", DESDE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL SECTOR BARAYA HASTA PUERTO SAMARIA Y DESDE EL CRUCE EL CASTILLO HASTA LA VEREDA EL GIGANTE, INCLUYENDO 92 CONEXIONES DOMICILIARIAS.
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO EXPADUCTO - NIT 901.381.768 <i>Rep. Legal ANDRES EDUARDO GOMEZ POVEDA identificado con C.C. No. 80.102.017</i></p> <p><i>Integrado por 4G4 INGENIERIA S.A.S. - NIT 900.348.808, con una participación del 69 %</i></p> <p><i>RINCON Y RINCON S.A.S. - NIT 900.234.319 con una participación del 30 %</i></p> <p><i>COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - NIT No 900.097.783 con una participación del 1 %</i></p>
INTERVENTOR	INPROTEKTO LIMITADA - NIT 800.032.486, <i>Rep. Legal CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA con C.C. No 19.146.763 de Bogotá</i>
SUPERVISOR	INGENIERO JUAN CAMILO QUINTERO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>6 MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL CUATROCIEENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.298.012.439)</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>23 DE SEPTIEMBRE DE 2020</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>23 DE MARZO DE 2021</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	N.A.	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	N.A.	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	6 MESES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOCE MIL CUATROCIEENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.298.012.439).
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE MARZO DE 2021

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
K0+104.44	29 de marzo del 2021	Se presentan fugas en válvula de ventosa
K0+441.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+330.24	29 de marzo del 2021	Se presentan fugas en válvula de ventosa
K1+673.99	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+887.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K0+152.53	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K0+597.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+087.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+272.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+461.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+543.46	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+721.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+813.19	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K2+281.00	29 de marzo del 2021	Se presentan fugas en válvula de ventosa
K2+614.77	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K2+948.41	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K3+346.65	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K3+522.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K3+669.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K3+780.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K3+880.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K3+181.26	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K3+369.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula

K3+763.61	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K4+273.61	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K4+439.92	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+887.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K6+246.42	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K6+531.29	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K6+779.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K7+245.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K7+400.50	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K7+977.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K8+089.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K8+333.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K8+724.85	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K8+987.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K9+193.18	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K1+887.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K10+738.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K11+842.25	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula
K13+681.00	29 de marzo del 2021	Falta verificar funcionamiento de válvula

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en *seis (6) días* hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETERADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

EL CONTRATISTA
EXPADUCTO

INTERVENTOR/SUPERVISOR
INPROTEKTO LTDA



Firma:
ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ POVEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EXPADUCTO



Firma:
CARLOS ENRIQUE BARRAGÁN MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL
INPROTEKTO LIMITADA

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor